

ROMANIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORASUL JIBOU



Adresă: Orasul Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Sălaj, cod 455200 Telefon: 0260/644558, Telex/Fax: 0260/641300, CF 4494926
E-mail: primaria_jibou@yahoo.com Web: www.primariajibou.ro

Nr. 9523 din 18.08.2017

Raspuns solicitare clarificari

Procedura "Proiectare si executie puncte de colectare subterane a deseurilor menajere"
Anunt SEAP Cumparari Directe Nr. 113525 din 08.08.2017

Intrebare 1

Referitor – Informatii suplimentare

Se mentioneaza in cadrul Caietului de sarcini, nr. 4 – Cerinte minime obligatorii solicitate: "grosimea radierului si a peretilor de minim 20 cm."

Solicitare de clarificare 1

Solicitarea dumneavoastra referitoare la grosimea radierului si a peretilor de minim 20 cm este restrictiva si excesiva. Din calcule constructive ingineresti rezulta in mod elocvent faptul ca o grosime mai mare de 120 mm a peretelui si radierului nu are nicio relevanta din punct de vedere al rezistentei, ducand doar la costuri suplimentare pentru achizitor.

Grosimea suficienta a radierului si a peretilor din punct de vedere al rezistentei constructiei este de 120 mm, beton C40/50 impermeabilizat, care asigura rezistenta si deservirea scopului pentru care a fost proiectat.

Prin urmare, avand in vedere cele de mai sus va solicitam sa inlaturati cerinta restrictiva de min. 20 cm si **sa acceptati o grosime a radierului si a peretilor de min. 12 cm.**

Raspuns 1:

In solicitarea noastra de oferta am precizat ca dorim sa achizitionam servicii de proiectare si executie pentru cele trei puncte de colectare gunoi. Din punctul nostru de vedere modul de abordare a proiectului si solutia tehnica, vine in general din partea proiectantului.

Daca d-voastra considerati ca este mai viabil ca structura punctului de colectare sa fie prefabricata, noi suntem intrutotul de acord, proiectantul este cel care realizeaza un proiect care trebuie prezentat beneficiarului si aprobat de acesta si organele competente din punct de vedere legal si care va fi respectat.

Cu deosebita consideratie,

Primar,
Ing Dan GHIURCO

