



Nr. 7535 din 12.06.2018

Raspuns la clarificari :

Cu referire la investitia REPARATII SANTURI RONA in urma solicitarii de clarificari transmitem urmatoarele:

1). la rigolele deschise trapezoidale:

- grosimea peretelui de beton va fi de 10 cm
- deschiderea la partea inferioara va fi de 20 cm
- deschiderea la partea superioara max 50 cm

2) La rigolele triunghiulare:

- grosimea pereteleui 10 cm
- adancimea rigolei va fi variabila de la 30-40 cm
- deschiderea la partea superioara va fi de 0.60-0.70 m

3) La rigola de acostament:

- rigola de acostament va fi triunghiulara
- latimea acostamentului va fi variabil de la 0.20m - 0.50 m

4) La rigolele acoperite:

- grosimea peretelui de beton este de 15 cm
- grosimea dalei prefabricate este de 15 cm
- tipul de plasa sudata este PC $\Phi 6$ cu ochiuri de 100x100 mm

5) Accese la proprietari :

- grosimea capacelor prefabricate de 15 cm
- demolarea podetelor existente **se vor lua in considerare demolarea betoanelor in cantitate de 30 mc**
- transport pamant la 5 km- se va lua in considerare transportul la nivel local(500 m-1000 m)

Primar,
Ing Dan GHIURCO